



DJj01




DJj01 1:50




1-1 1:50

DJj02




DJj02 1:50



3-3 1:50

独立基础配筋表

基础编号	基础标高(m)	A(X轴)	B(Y轴)	H1	H2	X向钢筋	Y向钢筋
DJj01	-0.800	4000/2500	4000/2500	400	400	$\Phi 18@200$	$\Phi 18@200$
DJj02	-0.800	3000/1800	3000/1900	400	400	$\Phi 18@200$	$\Phi 18@200$



一方设计集团有限公司
Yifang Design Group Co., Ltd

- 建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号: A244016426
- 市政行业
(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程) 乙级
风景园林工程设计专项乙级 证书编号: A244016426
- 公路行业(公路)专业乙级 证书编号: A144016429
- 城乡规划编制乙级 证书编号: [粤]城规编(182048)号
- 工程造价咨询暂乙级 证书编号: 晋002044140727
- 工程勘察(岩土)甲级 备案编号: 91441702722409262F-19
- 房屋建筑工程监理甲级 证书编号: E144016429
- 市政公用工程监理乙级 证书编号: E244016426
- 建筑工程施工总承包贰级 证书编号: D244257450

不可按图纸(含CAD文件)量取尺寸。所有尺寸均须通过放样确定。未经同意不得使用、泄露、散布或复制本文。
ALL DIMENSIONS MUST BE VERIFIED ON SITE. NO USE, DISCLOSURE, DISSEMINATION OR DUPLICATION OF ANY CONTENT IN THIS DOCUMENT IS ALLOWED WITHOUT PRIOR CONSENT.

本图修改记录

修改日期 修改原因
REVISION DATE REVISION REASON

单位出图专用章 | STAMP OF DESIGN FIRM(S)

注册结构师执业专用章 | STAMP OF REGISTERED STRUCTURAL(S)

设计签署

DESIGN SIGNATURE		
审 定: APPROVED BY	林立文	林波
项目总负责: PROJECT DIRECTOR	李 莹	李莹
审 核: REVIEWED BY	罗 振 令	罗振令
专业负责: ENGINEER IN CHARGE	李 莹	李莹
校 对: CHECKED BY	徐 国 星	徐国星
设 计: DESIGNED BY	陈 煜	陈煜

建 设 单 位 CLIENT	江门市人民医院		
工 程 名 称 PROJECT	江门市人民医院信息科 机房建设工程		
单项名称 SUBPROJECT			
图 纸 内 容 TITLE	基础配筋大样图		
设 计 号 PROJECT NO.	/		
图 别 DRAWING TYPE	结 施	图 号 DRAWING NO.	JG-02
图 幅 MAP	A2	设计阶段 STAGE	施工图
版 本 号 INDEX	01	日 期 STAGE	2026. 05

注明: 本图纸在未取得政府相关主管部门批准(如规划部门、消防部门)及施工图审查单位合格证前, 不得用于施工。本专业联系人: TEL: