

暖通	给排水	工艺	控制		
建筑	结构	电气	通讯		

主要设备材料性能表

通风系统

序号	系统编号	设备名称	型号规格	单位	数量	备注
1	EEF1F-01	事故后排风机	L=4000m3/h P=150Pa	台	1	电源：380V/50Hz 防爆风机
			N=0.37kw 噪音<60dB(A)			
2	EEF2F-01	事故后排风机	L=4000m3/h P=150Pa	台	1	电源：380V/50Hz
			N=0.37kw 噪音<60dB(A)			
3	QRJH1300	全热交换器	L=1300m3/h P=130Pa	台	1	电源：220V/50Hz
			N=0.4kw 噪音<60dB(A)			
4	QRJH2000	全热交换器	L=2000m3/h P=200Pa	台	1	电源：380V/50Hz
			N=0.68kw 噪音<60dB(A)			

精密空调

设备编号	服务区域	参考型号	送风量	空气过滤器	电 源	配电参数FLA	加热量	加湿量	加湿进水管	冷凝水排水管	数量	备 注
			m3/h									
列间空调48KW	数据机房	—	9500	G4过滤器	380—3—50	71.6	6	2	DN20	DN32	3	两用一备
房间级精密空调48KW	配电房	—	3300	—	380—3—50	25	6	3	DN20	DN32	1	
房间级精密空调8KW	配电房	—	1950	—	220—1—50	35	3	3	DN20	DN32	1	利旧

空调性能表

序号	设备编号	设备类型	制冷量	电 源	功率	噪声	数量	接机铜管管径	接机冷凝水管径	备注
			kW							
1	1P	分体式空调机	2.6	220-1-50	0.8	35	1	φ9.5mm/6.4mm	DN20	



一方设计集团
Yifang Design Group Co., Ltd


- 建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号: A144016429
- 市政行业(道路工程)甲级 证书编号: A244016426
- 市政行业(给水工程、排水工程、桥梁工程)乙级 证书编号: A244016426
- 风景园林工程设计专项乙级 证书编号: A244016426
- 公路行业(公路)专业乙级 证书编号: A144016429
- 工程勘察(岩土)甲级 证书编号: B244016426
- 工程测量乙级 证书编号: 乙测资字44511271
- 城乡规划编制甲级 证书编号: 自资规甲字24440816
- 工程造价咨询(不分级)
- 工程咨询 备案编号: 91441702722409262F-19
- 房屋建筑工程监理甲级 证书编号: E144016429
- 市政公用工程监理甲级 证书编号: E244016426
- 建筑工程施工总承包一级 证书编号: D244257450

不可按图纸(含CAD文件)量取尺寸。所有尺寸均须通过放样确定。未经同意不得使用、泄露、散布或复制本文件及其资料。
DO NOT SCALE FROM DRAWING(ENCLUDING CAD FILES).
ALL DIMENSIONS MUST BE VERIFIED ON SITE. NO USE, DISCLOSURE, DISSEMINATION OR DUPLICATION OF ANY CONTENT IN THIS DOCUMENT IS ALLOWED WITHOUT PRIOR CONSENT.

本图修改记录
REVISION REMARK

修改日期 REVISION DATE	修改原因 REVISION REASON

单位出图专用章 | STAMP OF DESIGN FIRM(S)



设计签署
DESIGN SIGNATURE

审 定: APPROVED BY	林立文	林文
项目负责人: PROJECT DIRECTOR	李莹	李莹
审 核: REVIEWED BY	陈贤卓	陈贤卓
专业负责: ENGINEER IN CHARGE	蔡和建	蔡和建
校 对: CHECKED BY	莫建斌	莫建斌
设 计: DESIGNED BY	蔡和建	蔡和建

建 设 单 位 CLIENT	江门市人民医院		
项 目 总 称 PROJECT	江门市人民医院信息科		
工程名称 SUBPROJECT	机房建设工程		
图 纸 内 容 TITLE	主要设备材料性能表		
设 计 号 PROJECT NO.	YFJM-JZ-2024003		
图 别 DRAWING TYPE	暖 通	图 号 DRAWING NO.	NS-05
图 幅 MAP	A2	设计阶段 STAGE	施工图
版 本 号 INDEX	01	日 期 STAGE	2026.03

注明:本图纸在未取得政府相关主管部门批准(如规划部门、消防部门)及施工图审查单位合格证前,不得用于施工。 本专业联系人: 简健勳 TEL: